


1	2	3	4	5	6
10.3	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)	27.90/ 22.000	Время отключения	ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ ИЕС 61008-1-2012 п. 5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010 п. 5.3.8	МВИ.ГМ.1599-2017
10.4		27.90/ 22.000	Ток утечки защищаемой электроустановки	ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.8	

Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА»



Т.А.Николаева




подпись ведущего эксперта по аккредитации

09.02.2018
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)